


P R Ü F U N G S Z E U G N I S


PT-19-01-04-01

- Produkt:** Absturzsicherndes System bestehend aus Kompaktschichtpressstoffplatten (HPL) Duropal HPL Compact Exterior, Dicke: 8 mm
Einfeldsystem, Befestigung mit Klemmhaltern
Die Systemabmessungen sind im Prüfbericht 2617294-7 dargestellt.
- Auftraggeber:** Pfeleiderer Deutschland GmbH
Westring 19-21, 59759 Arnsberg
- Auftrag:** Prüfung der Balkonbrüstungssysteme in Anlehnung an die ETB-Richtlinie „Bauteile, die gegen Absturz sichern“ (Fassung Juni 1985) hinsichtlich der Beanspruchung durch weichen und harten Stoß (Abschnitte 3.2.2 sowie 3.2.3 der ETB-Richtlinie).
- Grundlage:** Prüfbericht Nr. 2617294-7 vom 4.1.2019
- Prüfergebnis:** Die geprüften Systeme erfüllen die Anforderungen der ETB-Richtlinie „Bauteile, die gegen Absturz sichern“.

Dresden, 4.1.2019



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter